



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула ул. Демонстрации 1903 года д.21 тел/факс (4872) 56-87-29

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области
Тульская область г. Плавск ул. Коммунаров 60, тел/факс (48752) 2-25-47

Предписание № 160/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

муниципального образования Плавский район – детский сад п. Молочные Дворы
в лице заведующей Левочкиной Маргариты Михайловны во исполнение
распоряжения начальника ОНД и ПР главного государственного инспектора по
Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам по
пожарному надзору подполковника вн. службы Кузнецова Д.И. № 160 от «24»
сентября 2018 года, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период
« 01 » октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
« 13 » октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
« 17 » октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая
проверка инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам (государственным инспектором Щекинского,
Тепло Огаревского, Плавского и Чернского районов по пожарному надзору),
лейтенантом вн. службы Азимовым Т.Н.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

объектов защиты по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Молочные
Дворы, ул. Спортивная, д.4 совместно с заведующей МБДОУ МО Плавский
район – детский сад п. Молочные Дворы Левочкиной Маргариты Михайловны
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке, наименование объектов защиты и их адреса)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
--------------	---	--	---	--

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения. Тульская область, п. Молочные Дворы, ул. Спортивная, д.4	п. 63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме. (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров)	10.12.2018 г.	
2	Организовать проверку работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности. Тульская область, Плавский район, п. Молочные Дворы, ул. Спортивная, д.4	п.61. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	10.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому,

Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому р-нам

лейтенант вн. службы Азимов Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"17" октября 2018 г.




Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования Плавский район - детский сад п. Молочные Дворы Левочкина

Маргарита Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

"17" октября 2018 г.

Телефон доверия 56-99-99